

7.30

**als Eckprofil (Oberlicht- / Seitenteil- / Oberlicht-Seitenteil)**

BOS Ausschreibungstext

Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen.

Beachten Sie bitte folgende Flyer:

- "Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten"

- "Anforderungen zu Zargen im Objekt"

(Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.)

Weitere Hinweise:

- "Kompendium"

Alles auf der BOS Website unter dem Menü:

Tools & Downloads.

2-schalige Elementzarge als Eckprofil  
für nahezu alle Wandarten, wandumfassend  
nach folgenden technischen Daten:

Anzahl: \_\_\_ Stück

Elementzarge:

Oberlichtzarge

Seitenteilzarge (genaue Ausführung beachten)

Oberlicht- und Seitenteilzarge  
(genaue Ausführung beachten)

Profil, Fabrikat BOS:

für gefälzt einschlagendes Türblatt:

15ZUud/KEud

15ZUud/KVud (Vollkämpfer)

15ZUuFd/KEuFd (Doppelfalz)

15ZUud/QKEusd (Sonderkämpfer, asymmetrisch)

für stumpf einschlagendes Türblatt:

15ZUsd/KEsd

15ZUsd/KVsd (Vollkämpfer)

15ZUsFd/KEsFd (Doppelfalz)

15ZUsd/QKEusd (Sonderkämpfer, asymmetrisch)

Ausführung: 2-schalig

1-flügelig

2-flügelig

Material:

grundiert,

feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143

Pulverbeschichtung, RAL \_\_\_

seidenglänzend (Standard)

matt

Feinstruktur

DB (auf Anfrage)

NCS (auf Anfrage)

Edelstahl

(Sichtflächen Korn 240 geschliffen und gebürstet):

V2A (1.4301):

- V4A (1.4571):  
 Premium Qualität  
 roh (Sichtflächen unbehandelt für  
bauseitige Weiterbearbeitung)  
 Sichtflächen grundiert  
 \_\_\_\_

Abmessungen (B x H):

Rohbaumaße: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm  
Türblattmaße: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm  
Falzmaße: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm  
Maulweite: \_\_\_\_ mm  
Gesamttiefe Zarge: \_\_\_\_ mm

Blechstärke:

- 1,5 mm  
 2,0 mm

Spiegel vorne/hinten:

- 30 / 27 mm (1,5 mm Blechstärke)  
 32 / 27 mm (2,0 mm Blechstärke)  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_ mm

Putzwinkel vorne/hinten:

- 15 / 10 mm  
 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ mm

Falzaufschlag:

- 15 mm  
 \_\_\_\_ mm

Falztiefe Holztürblatt:

- 28,5 mm, Schließebene:  
 4,5 mm (Standard für gefälztes Türblatt)  
 46,5 mm, Schließebene:  
 17 mm (Standard für stumpfes Türblatt)  
 \_\_\_\_ mm, Schließebene \_\_\_\_ mm

Falztiefe Glastürblatt:

- 28,5 mm, Schließebene:  
 4,5 mm (Standard für 8 mm Glastürblatt)  
 30,5 mm, Schließebene:  
 4,5 mm (Standard für 10 mm Glastürblatt)  
 \_\_\_\_ mm, Schließebene \_\_\_\_ mm

Fälzung Türblatt:

- Doppelfalz:  
 2. Falztiefe: 25 mm  
 2. Falztiefe: \_\_\_\_ mm

Verglasung:

Glasstärke (vorgerichtet):

- 6 mm  
 \_\_\_\_ mm

Glasleisten:

- Alu-Glasleiste (Standard):  
 GL 45 (Standard)  
 GL 90  
 MBB-Stahlglasleiste,  
einzel (waagerechte Leisten gehen durch)  
 Rohrglasleiste:

- einzeln  
(Standard, waagerechte Leisten gehen durch):
- bündig mit Spiegel
- als Rahmen verschweißt:
  - bündig mit Spiegel
- \_\_\_\_

Drückerhöhe:

- 1050 mm
- 1018 mm (Schweiz)
- 850 mm
- \_\_\_\_ mm

Fallen- / Riegelstanzung oder Edelstahlschließblech wählen:

- Fallen- und Riegelstanzung (Standard):
  - mit Schließlochverstärkung
  - mit Fallenverstellung
- nur Fallenstanzung:
  - mit Fallenverstellung
- Edelstahlschließblech:
  - Protect (stumpf und gefälzt)
  - Protect,  
vorgerichtet für ein Magnetschloss (stumpf)
  - Protect mit Fallenverstellung  
(stumpf und gefälzt)
  - Protect & Clean (stumpf und gefälzt)
  - Protect & Clean mit Fallenverstellung (stumpf)

Meterrissmarkierung: eingestanzt

Bodeneinstand:

- 0 mm
- 30 mm
- \_\_\_\_ mm

Dichtung:

- PVC-Hohlkammerdichtung (Standarddichtung):
  - überhöhte Ausführung:
    - + 2 mm
    - + 4 mm
    - + 7 mm
  - Flachbett-Ausführung (- 3 mm)
- TPE-Hohlkammerdichtung
- TPE-Lippendichtung
- APTK-Lippendichtung (Rauch-, Brand-, Schallschutz)

Anker:

- BOS-Nivellieranker
- \_\_\_\_

bei bauseitiger Verschäumung (siehe auch Hinweise):

- Langlochstanzungen in der Dichtungsnut

Bandaufnahmen: \_\_\_\_ Stück

- DIN rechts
- DIN links
  - V8618 (bei bauseitiger Verschäumung  
mörteldichte Bandaufnahme wählen)

- BTV:
  - BTV10200
  - BTV10205 (V2A)
  - BTV10210 (V4A)
- Anuba M10 (Schweiz)
- Lappenband,  
vorgerichtet für 102x76x3 mm (England)
- BVX (3D):
  - BVX11000
  - BVX11500 (mit zusätzlicher Schweißlasche)
  - BVX11005 (V2A)
  - BVX11010 (V4A)
  - \_\_\_\_\_
- für verdeckt liegendes Band (3D):
  - TECTUS (Spiegelbreite min. 45 mm)
  - Pivota®(Spiegelbreite min. 45 mm)
- \_\_\_\_\_

Weiteres Zubehör: Vorrichtung für:

- Bandseitensicherung
- elektrischer Türöffner  
(Spiegelbreite beachten, siehe auch Hinweise)
- Kabelübergang
- Magnetkontakt
- Mehrfachverriegelung
- Riegelschaltkontakt
- Sperrelement
- Türschließer:
  - OTS (Spiegelbreite beachten)
  - ITS
  - \_\_\_\_\_
- Türspaltsicherung
- Holzblende:
  - Standard-Auflagelasche
  - lange Auflagelaschen (Gewicht ab 25 kg)
- Glasblende:
  - Glasstärke (vorgerichtet):
    - 6 mm
    - \_\_\_\_\_ mm
  - Glasleisten (3-seitig umlaufend):
    - Alu-Glasleiste (Standard)
      - GL 45 (Standard)
      - GL 90
    - MBB-Stahlglasleiste,  
einzeln (waagerechte Leisten gehen durch)
    - Rohrglasleiste:
      - einzeln  
(Standard, waagerechte Leisten gehen durch):
        - bündig mit Spiegel
      - als Rahmen verschweißt:
        - bündig mit Spiegel
- \_\_\_\_\_

Sonstiges / weitere Angaben:

- Transportschiene zum Abknicken  
(Standard bei gepulverten Zargen)
- Potentialausgleich (Erdung)
- Schalterblende (Spiegelbreite mindestens 100 mm):
  - aufrechter Kämpfer  
(genaue Ausführung angeben)
  - waagerechter Kämpfer

(genaue Ausführung angeben)

- Strahlenschutz:
  - Blei-Teilauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)
  - Blei-Vollauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)
- vorgerichtet für Küffner-Raumspartür  
(nur für stumpf einschlagendes Türblatt)
- Anti Dröhn-Einlage
- \_\_\_\_

#### Hinweise:

- Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!
- Bei Verwendung von E-Öffnern siehe Flyer "Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten" Kapitel "Anbauteile"
- Bei 2-schaligen Zargen empfehlen wir im Bereich der Bandaufnahmen eine punktuelle Verschäumung.
- Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei Metalliclacken, können Farbtonabweichungen zu anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen, aufgrund unterschiedlicher Untergründe, nicht ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden.

#### Empfehlungen:

- Bei Verwendung von verdeckt liegenden Bandaufnahmen eine bauseitige Doppelbeplankung und einen Putzwinkel vorne von min. 20 mm wählen.
- Für stark frequentierte Zargen, wie z.B. in Schulen oder Kliniken stumpfe Zargen wählen.
- Bei stumpf einschlagenden Türblättern 3D-Bandaufnahmen und Edelstahlschließblech verwenden.
- Bei hohen Türgewichten oder starker Frequentierung 3D-Bandaufnahmen verwenden.
- Bei Ständerwerkszargen mit einer Breite >1000 mm: 2 mm Materialstärke wählen (höhere Steifigkeit).
- Bei Massivwänden die Maulweite der Zarge 3-5 mm größer wählen (Toleranzausgleich).  
Eventuell auftretende Fugen zwischen Wand und Zarge mit Acryl abdichten.

#### LEED- und DGNB-Kriterien

BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank [building-material-scout.com](http://building-material-scout.com) sind BOS-Stahlzargen in verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.

Die mit der Montage beauftragte Person sollte über eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und ein qualifiziertes Wissen verfügen, um Stahlzargen sach- und fachgerecht montieren zu können. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die hohe Qualität der Stahlzarge auch auf den späteren Gebrauch überträgt.

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können. Massivwände sind nach

den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei Ständerwerkswänden sind die Vorgaben der Systemhersteller in Bezug auf die Ausgestaltung der Wandöffnungen, besonders im Hinblick auf die maximal zulässigen Türblattgewichte, zu befolgen.

Architekten-Beratung: [architekten@BestOfSteel.de](mailto:architekten@BestOfSteel.de)  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 01.12.2025